



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,  
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Шахтерского  
муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике  
ДНР, г. Шахтерск, ул. 50 лет СССР, 59, тел. +7 (856) 554-36-37  
e-mail: gpn\_shk@80.mchs.gov.ru

### ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №127

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 20 » декабря 2023 г. 09 ч. 40 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 20 » декабря 2023 г. 10 ч. 40 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Шахтерск,  
ул. Шиллера, 7

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен  
профилактический визит: МБДОУ «Шахтерский ясли-сад №11»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий): —

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном  
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,  
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного  
пожарного надзора

профилактический визит проведен: старшего дознавателя отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы Шахтерского муниципального округа  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственным  
инспектором г. Шахтерска и Шахтерского района по пожарному надзору)  
капитаном внутренней службы Санжурой Александром Сергеевичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

**В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:**

Руководитель МБДОУ «Шахтерский ясли-сад №11», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:  
о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска,  
об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об  
интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБДОУ «Шахтерский ясли-сад №11» отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание детского сада – высокий риск (1 раз в 2 года).

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом

порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Допускаются к работе лица, не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности (по дополнительным профессиональным программам).	п. 3 ППР в РФ п. 1 Приложения №3 к приказу МЧС России №806 от 18.11.2021 г.
2.	Руководитель организации не организовал разработку планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 (не выполнены фотолюминесцентными)	п. 5 ППР в РФ п.9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 34428-2018)
3.	Не проведены эксплуатационные испытания металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре, которые организовываются не реже 1 раза в 5 лет, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в	п.п. «б» п. 17. ППР в РФ

	журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	
4.	Объект защиты не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения.	Федеральный Закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ) ч. 1 ст. 62; ч. 1 ст. 68
5.	При высоте лестницы более 45 см не предусмотрено ограждения с поручнями (на центральном входе)	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
6.	Помещения здания детсада не оборудованы фотолюминесцентными системами эвакуации, предназначенными для обеспечения эвакуации людей в случае возникновения пожара, в том числе при аварийном отключении освещения	пункт 3 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 4. № 123-ФЗ; п. 9.1.1.3 «ГОСТ 34428-2018. Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ 34428-2018)
7.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (2 типа).	ч. 2 ст. 54, ст. 84 ФЗ № 123-ФЗ таблица 2 п. 1 СП 3.13130.2009
8.	Здание детсад не оборудовано системой пожарной сигнализации безадресного типа	ч. 2 ст. 54, ст. 83 ФЗ № 123-ФЗ; приложение А, таблица А1 п. 1 СП 484.1311500.2020
9.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	п. 1.1, таблица 1, п. 15 РД 34.21.122-87
10.	При эксплуатации объекта защиты руководитель не провёл проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	п. 13 ППР в РФ;
11.	В здании допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам.	п. 7.7 СП 4.13130.2013
12.	Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	п. 5.2.3 СП 1.13130.2020
13.	Двери пожароопасных технических помещений (кладовых для хранения белья и гладильных,	п. 7.2.21 СП 252.1325800.2016

	электрощитовых) не противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 30.	
14.	При высоте лестницы более 45 см и ширине более 2,4 м не предусмотрены промежуточные поручни и поручни с двух сторон (на центральном входе)	п. 4.3.5 СП 1.13130.2020

Подпись лица(лиц), проводившего(их)  
профилактический визит:

Старший дознаватель отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы  
Шахтерского муниципального округа  
управления надзорной деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС России по ДНР  
капитан внутренней службы  
Санжура Александр Сергеевич  
(должность, фамилия, инициалы, звание  
должностного лица органа  
государственного пожарного надзора)



(подпись)

«22» 12 2023 г.

Против проведения профилактического  
визита не возражал (а), экземпляр листа  
профилактической беседы получил(а):

Заведующий ЛФБОУ  
«Шахтерский 8-с №11»  
Сердюков А.В.  
(должность, фамилия, инициалы  
контролируемого лица (представителя))



(подпись)

«22» 12 2023 г.